

Information zum Trinkwasser September 2019

<u>Trinkwasserqualität 2019</u>	Politische Gemeinde Sulgen Götighofen (WV Felsenholz nur mikrobiologisch)
<u>Wasserlieferung an:</u>	Politische Gemeinde Erlen Politische Gemeinde Bürglen (Ortsteil Leimbach)
<u>Versorgte Einwohner:</u>	3865 Sulgen / 3297 Erlen / 304 Leimbach
<u>Hygienische Beurteilung:</u>	Die mikrobiologischen Wasserproben lagen soweit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist an allen untersuchten Netzstellen hygienisch einwandfrei.
<u>Chemische Beurteilung:</u>	Gesamthärte 24.1 °fH (kann leicht schwanken) Bitte beachten sie die Waschmitteldosierung. Nitrat 19.7 mg pro Liter (wetterbedingte Schwankungen sind möglich) Der Toleranzwert liegt bei 40 mg pro Liter Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittel-Gesetzgebung.
<u>Herkunft des Wassers:</u>	100% Thur-Grundwasser GWPW Auholz Sulgen
<u>Behandlung des Wassers:</u>	Das Grundwasser braucht keine Behandlung
<u>Besonderes:</u>	Das Trinkwasser wurde auf über 60 chemische Inhaltsstoffe geprüft. Es wurden keine flüchtigen organischen Substanzen gemäss EPA 524.2 nachgewiesen. Bei diesen untersuchten Parametern gab es keinerlei Beanstandungen.
<u>Weitere Auskünfte:</u>	Wasserversorgung Telefon 071 644 95 74 www.sulgen.ch hanspeter.roth@sulgen.ch