

Information zum Trinkwasser August 2020

<u>Trinkwasserqualität 2020</u>	Politische Gemeinde Sulgen
<u>Wasserlieferung an:</u>	Politische Gemeinde Erlen Politische Gemeinde Bürglen (Ortsteil Leimbach)
<u>Versorgte Einwohner:</u>	3901 Sulgen / 3297 Erlen / 304 Leimbach
<u>Hygienische Beurteilung:</u>	Die mikrobiologischen Wasserproben lagen soweit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist an allen untersuchten Netzstellen hygienisch einwandfrei.
<u>Chemische Beurteilung:</u>	Gesamthärte 21.3 °fH (kann leicht schwanken) Bitte beachten sie die Waschmitteldosierung. Nitrat 11.7 mg pro Liter (wetterbedingte Schwankungen sind möglich) Der Toleranzwert liegt bei 40 mg pro Liter Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittel-Gesetzgebung.
<u>Herkunft des Wassers:</u>	65 % Thur-Grundwasser GWPW Auholz Sulgen 35 % Bodenseewasser
<u>Behandlung des Wassers:</u>	Das Grundwasser braucht keine Behandlung
<u>Besonderes:</u>	Das Trinkwasser wurde auf über 60 chemische Inhaltsstoffe geprüft. Es wurden keine flüchtigen organischen Substanzen gemäss EPA 524.2 nachgewiesen. Bei den untersuchten Parametern auf Pflanzenschutzmittel wurden keine Überschreitungen der Toleranzwerte festgestellt.
<u>Weitere Auskünfte:</u>	Wasserversorgung Telefon 071 644 95 74 www.sulgen.ch hanspeter.roth@sulgen.ch

